

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 (lt v2R.37)
 Номер теплосчётчика: 1046591
 Номер абонента: 9403
 Адрес установки: 33-й мкр., б. ИТП 1
 Система

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv л/имп.	Fmax КГц
1	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---

$$Q = Mп(hп - hо) + (Mп - Mо)(hо - hх)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 01.02.2018 по 28.02.2018

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С			Давление, МПа		Время нараб. Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	tx	Pп	Ро	
				-	+						
01.02	45,05	832,2	754,4	---	77,8	108,22	57,7	5	0,59	0,45	48
02.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.02	23,95	420,4	376	---	44,5	109,63	58,51	5	0,6	0,45	24
04.02	25,38	414,7	366,8	---	47,9	114,39	59,71	5	0,59	0,44	24
05.02	24,99	409,4	369,5	---	39,9	115,69	60,28	5	0,6	0,45	24
06.02	24,04	419,8	381,9	---	37,9	112,1	60,01	5	0,6	0,45	24
07.02	23,06	417	379	---	38	108,52	58,26	5	0,61	0,46	24
Итого:	166,46	2913,6	2627,5	0	286,1	111,43	59,08	5	0,6	0,45	168
08.02	21,9	408,3	370,3	---	38	105,62	56,97	5	0,59	0,46	24
09.02	23,25	397,6	359	---	38,6	110,87	57,7	5	0,58	0,44	24
10.02	24,37	410,1	365	---	45	112,79	59,56	5	0,59	0,44	24
11.02	23,47	421,9	370,6	---	51,3	107,02	57,99	5	0,59	0,44	24
12.02	21,93	423,2	383,6	---	39,7	103,61	56,78	5	0,58	0,43	24
13.02	22,12	425,1	385,6	---	39,5	104,67	57,68	5	0,59	0,43	24
14.02	22,89	414,1	373,7	---	40,5	107,77	57,82	5	0,59	0,45	24
Итого:	159,92	2900,3	2607,8	0	292,5	107,48	57,79	5	0,59	0,44	168
15.02	23,45	419,1	377,5	---	41,7	110	59,66	5	0,6	0,45	24
16.02	23,12	409,4	370,7	---	38,8	109,86	58,64	5	0,6	0,45	24
17.02	24,08	408,1	362,5	---	45,6	112,39	59,7	5	0,59	0,44	24
18.02	23,62	421,3	374,5	---	46,9	108,95	59,09	5	0,59	0,44	24
19.02	23,28	419,6	377,9	---	41,7	109,51	59,63	5	0,6	0,45	24
20.02	22,12	418,4	380,4	---	38	105,64	57,7	5	0,6	0,45	24
21.02	20,93	428,9	389,1	---	39,8	100,98	57,11	5	0,6	0,45	24
Итого:	160,6	2924,8	2632,5	0	292,3	108,19	58,79	5	0,6	0,45	168
22.02	19,06	441	403,5	---	37,5	92,69	53,7	5	0,6	0,45	24
23.02	21,38	424,4	379,5	---	44,9	100,5	55,57	5	0,6	0,46	24
24.02	21,22	431,5	387,1	---	44,4	100,17	56,42	5	0,6	0,45	24
25.02	20,21	444,5	393	---	51,5	93,14	53,36	5	0,59	0,45	24
26.02	23,32	421,8	381,5	---	40,3	109,98	60,14	5	0,6	0,45	24
27.02	23,66	431	392,4	---	38,5	112	62,42	5	0,6	0,44	24
28.02	22,6	433,1	393,7	---	39,4	106,85	59,8	5	0,6	0,44	24
Итого:	151,46	3027,2	2730,7	0	296,5	102,19	57,34	5	0,6	0,45	168
Итого:	638,44	11766	10598,5	0	1167,5	107,17	58,22	5	0,6	0,45	672
						ΔT=	48,95				

Общее время работы теплосистемы, ч	672	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	672	=	672	-	-	-	0

Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		638,44					

	На 00:00 01.02.2018	На 00:00 01.03.2018	Результат за период
Показания интеграторов	15027,77	15666,22	638,44
Количество теплоты, Гкал	357016,59	368782,56	11765,97
Расход теплоносителя Mп, т	300674,72	311273,22	10598,5
Расход теплоносителя Mo, т	27558,98	28230,98	672
Время наработки, ч			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____